

СПРАВКА

по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации
и тушению условного пожара.

Во исполнение приказа заведующей от «11» сентября 2020 года «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в здании детского сада на 1 этаже 10 ч. 15 мин. 00 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении завхозу.

В 10 ч. 15 мин. 30 сек. завхозом включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 10 ч. 16 мин. 00 сек. Завхоз произвела отключение общего электроснабжения.

В 10 ч. 16 мин. 00 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 10 ч. 20 мин. 00 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 10 ч. 20 мин. 40 сек. Эвакуация завершена.

Порядок эвакуации не был нарушен

В 10 ч. 21 мин. 00 сек. эвакуация была завершена общим построением детей и сотрудников на территории детского сада.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Заведующей отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты..

Заведующая МКДОУ детский сад
«Солнышко» п. Гремучий



А.А.Еремина
А.А.Еремина